

Отчет

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Предписание №108/1/1 от 25.09.2018г.

№	Вид нарушения	Срок устранения	Отметка о выполнении
1	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (ил) транслирующий этот сигнал организации	01.02.2019	Нарушение устранено, сигнал дублируется
2	Не предоставлены подтверждающие документы о проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц	01.02.2019	Документы предоставлены, испытание проведено